

Siltummezgls				
1		Ultraskaņas siltuma enerģijas patēriņa skaitītājs ar Qnom=10 m ³ /h; DN40 komplektā ar plūsmas un temperatūras mērītājiem	kompl	1
2	Danfoss	Sistēmas regulēšanas automātika ECL 210 ar karti diviem kontūriem A266	kompl	1
3		Automātikas elektroinstalācija	kompl	1
4	Danfoss	Ārējais temperatūras sensors ESM11	gab	1
5		Pieslēgumi esošai apkures siltumapgādes sistēmai	vieta	2
6	Danfoss	Spiediena starpības regulators AVP 32 kompl. ar impulsa devējiem	kompl	1
7		Metināmais lodveida vārsts DN80	gab	2
8		Balansēšanas vārsts DN80	gab	1
9		Mehāniskais filtrs DN80	gab	1
10		Tehniskais manometrs P<10 Mpa	gab	1
11		Piebarošanas ūdens skaitītājs Q=1,5m ³ /st.	gab	2
12	Danfoss	Apkures siltummainis XB 30-1 70 (200 kW; 80/60-70/50 °C)	kompl	1
13	Danfoss	Divgaitas vārsts VRG2 Dn 25 ar piedziņu AMV435	gab	1
14	Grundfoss	Apkures cirkulācijas sūknis		
15		Grundfoss Magna 40-120 (sūkņa elektroinstalācija)	kompl	1
16	Danfoss	Ūdens temp. sensors uzliekams uz caurules	gab	2
17	Danfoss	Karstā ūdens siltummainis XB 30-1 50 (165kW,65/40-55/10 °C)	kompl	1
18	Grundfoss	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis		
19		Grundfoss DAB ALP 800 (ar sauso rotoru, sūkņa elektroinst.)	kompl	1
20		Divgaitas vārsts VM2 Dn 25 ar piedziņu AMV10	gab	1
21		Izplešanās tvertne apkurei 150 litri	gab	1
22		Drošības vārsts 6 bar	gab	2
23		Lodventīlis DN65	gab	5
24		Lodventīlis DN 50	gab	3
25		Lodventīlis DN 32	gab	2
26		Lodventīlis DN 25	gab	5
27		Pretvārsts DN32	gab	1
28		Pretvārsts DN25	gab	2
29		Sieta filtrs DN65	gab	1
30		Sieta filtrs DN 32	gab	1
31		Sieta filtrs DN 25	gab	2
32		Automātiskais atgaisotājs	gab	4
33		Izlaides ventīļi DN15	gab	8
34		Manometrs 0 - 10 bar	gab	9
35		Termometrs 0° - 120°	gab	5
36		Caurule DN 80 ar izolāciju b = 50 mm	m	10
37		Caurule DN 65 ar izolāciju b = 50 mm	m	10
38		Caurule DN 50 ar izolāciju b = 50 mm	m	8
39		Caurule DN 32 ar izolāciju b = 50 mm	m	8
40		Caurule DN 25 ar izolāciju b = 50 mm	m	8
41		Sistēmas hidrauliskā pārbaude	kompl	1
42		Veidgabali	kompl	1
43		Palīgmateriāli	kompl	1

Pasūtījuma Nr. 20/07/2011		Pasūtītājs: SIA „Bauskas namsaimnieks”, Reģ. Nr. 43603001268					
		Objekts: Ēkas apkures sistēmas renovācija daudzdzīvokļu ēkā Salātu ielā 20, Bauskā					
TS.d.vad.	R.Grietēns	08.2011	SILTUMMEZGLS		Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	R.Sokolovskis	08.2011			TS	SP-11/1	
		Rasējums: IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			SIA "RM siltums" būvkom. reģ. Nr.5250-R Kurzemes iela Nr.2-NT4 Liepāja		