



1. Siltumapgādes sistēmu augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājos komplektā ar noslēgammatūru, sistēmu zemākajos punktos uzstādīt iztukšošanas krānus.
2. Montāžas darbus veikt ievērojot vietējos apstākļus.

Pasūtījuma Nr. 20/07/2011		Pasūtītājs: SIA „Bauskas namsaimnieks”, Reģ. Nr. 43603001268	
TS.d.vad. R.Griētens		08.2011	
Izstrādāja R.Sokolovskis		08.2011	
Objekts: Apkures sistēmas rekonstrukcija daudzdzīvokļu ēkā Satātu 20, Bauskā		APKURE	
Rasījums: SILTUMMEZGLA PRINCIPĀLĀ APSAISTES SHĒMA		Stadija TS	Lapa A-9
		Lapas SIA "RM siltums" būvkom. reģ. Nr. 5250-R Kurzemes iela Nr.2-NT4 Liepāja	